 ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» ИЦ ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна» <b>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»</b>	
	Решение Госкорпорации «Росатом» № 47 от 02.11.2014г. о продлении срока действия Аттестата аккредитации № РОСС.RU.0001.01AЭ00.77.22.0052 от 10.02.2009г. до 01.07.2014г. Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ЦО-12-101-6468 до 01.03.2017 г.	
Дата	код	
Декабрь 2014		Протокол испытаний № 451-14-517

**Утверждаю**

Заместитель генерального директора  
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»



Р.Н. Барбул

2014 г.

**ПРОТОКОЛ № 451-14-517**

**Испытаний шкафа из фибerglassа серии  
«Conchiglia» модель GN7-8/222/ZT**

**(код 078704905)**


**( Вибропрочность )**

**по ГОСТ 16962.2-90**

**(на 6 листах)**

Запрещается полное или частичное копирование настоящего протокола без разрешения ИЦ ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Полученные при испытаниях результаты распространяются только на испытанные образцы.

 ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Носицына»	
Дата	Код	
Декабрь 2014		Протокол испытаний №451-14-517

## 12 Заключение

Шкаф из фиброгласса серии «Conchiglia» модель GH7-8/222/ZT, зав. № 11-14, испытания на вибропрочность выдержал.

### Представители ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»:


Главный конструктор по динамике и прочности КА и ЭО

 В.Я. Геча

Руководитель ИЦ

 И.С. Волков

Начальник отдела 45

 Е.В. Афромеев

Инженер по испытаниям

 Е.В. Гвоздев

Инженер 2 категории

 В.М. Селин

Техник

 А.М. Казаков

### Представители ЗАО «Диэлектрические кабельные системы»:

Менеджер по продукции

 А.В. Немов

НОМЕР КОНТРАКТА	ШИФР ПАКЕТА	ДАТА ВЫПУСКА	РЕВИЗИЯ	НОМЕР ЛИСТА
-	—	08.12.2014	—	6